



ГОРМОСТ

111033, г. Москва, Верхний Золоторожский пер., д.5, стр. 3, тел./ факс: 8 (495) 632-58-07, E-mail:gormost@dom.mos.ru
ИНН/КПП 7722765428/772201001, ОГРН 5117746071119

От _____ № _____
На № М-21/124 от 21.05.2021

**Техническому директору
ООО «ТемпСтройСистема»
А.Е.Давыдову**

Об обследовании объектов с покрытием МАТАКРИЛ

Уважаемый Алексей Евгеньевич!

На Ваш запрос по поводу обследования проходной части пешеходных путепроводов ПМ1, ПМ3, ПМ4, ПМ5 в составе объекта «Реконструкция Варшавского шоссе на участке от пр.пр.728 до обводной дороги на город Подольск, включая транспортную развязку с обводной дорогой» сообщая следующее.

Полимерное покрытие «МАТАКРИЛ®» на данных объектах было устроено в октябре – ноябре 2020 года. Специалистами отдела технического надзора ГБУ «Гормост» в июне 2021 года было проведено обследование проходной части пешеходных путепроводов ПМ1, ПМ3, ПМ4, ПМ5. В результате обследования установлено, что на момент обследования повреждений, отслоений, шелушений покрытия не выявлены, ровность и адгезионные свойства нарушений не имеют. Безопасность движения пешеходов обеспечена.

Приложение: Фотоматериалы на 2 страницах

**Заместитель руководителя
по надзору за инженерными сооружениями**

Д.Е. Дернов

Исполнитель: Пилипенко Н.В.
тел. 8 (495) 632-50-44



